

SAI Trust 600VA

0 recargas (incluidas) - unas 6 horas cargadas. Después, traté de trabajar con la batería. La unidad del sistema de 400 W aguantó de 2 a 3 minutos. Probé el segundo mismo UPS, duró 1 minuto. El servicio respondió que la norma para este dispositivo es mantener la unidad del sistema durante dos minutos con la batería de 400 W. Luego intenté encender encendido sin carga, el dispositivo funcionó menos de un minuto. El servicio dice que funciona, un minuto es normal para este dispositivo. (En mi trabajo usé análogos económicos de Gresso, Verifacín, Mustek - duraron al menos 10 minutos cada uno).

Lo tomé por una computadora. Un par de veces al día, los atascos de tráfico vuelan, durante un par de minutos.