

SAI RUCELF UPI-400-12-E

El voltaje de carga de la batería no está regulado... se fue hasta 14,8 voltios y la batería es basura

Se ha notado alguna extrañeza. Si la batería está descargada, entonces el indicador no indica esto. El ventilador deja de funcionar: este es el único signo de falta de energía en la batería. Además, el sistema de refrigeración funciona constantemente, aunque no sea necesario. Tampoco puedes parar el ventilador. Y hace un ruido decente, por lo que su trabajo suele ser molesto. El botón de encendido es bastante endeble, se puede caer en cualquier momento. No encontré la función de protección de la batería contra sobrecarga en las características, por lo que no está claro cuánto durarán las baterías. He estado usando el UPS durante un mes y hasta ahora todo funciona, sin embargo, sospecho que las baterías no durarán mucho.